

# COMMUNE DE TARDETS (64)

## Station de traitement de boues d'épuration par Filtres Plantés de Roseaux, Procédé Phragmicompostage®



Type d'effluents : Boues de station d'épuration de type boues activées  
Capacité : 1300 EH

Maître d'ouvrage : Commune de Tardets  
Maître d'oeuvre :  
Concepteur : Société d'Ingénierie Nature & Technique  
Entreprise réalisatrice : MSE

<p>➤ 1<sup>er</sup> étage</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Type d'alimentation : gravitaire</li><li>➤ Sens d'infiltration : vertical</li><li>➤ Nombre de lits : 3</li></ul>	<p>➤ 2<sup>ème</sup> étage :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Type d'alimentation : gravitaire</li><li>➤ Sens d'infiltration : vertical</li><li>➤ Nombre de lits : 2</li></ul>
--	---